



ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид А ПРИ РЗИ гр.БЛАГОЕВГРАД
 ул. "Братя Миладинови" № 2, тел. 073885322, факс 073582050 e-mail: rzibl@rzibl.org
 Сертификат за акредитация рег. № 224 ОКА, валиден до 30.06.2016 г., издаден от
 ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

Лист: 1
 Всичко листа: 2

ПРОТОКОЛ ОТ КОНТРОЛ НА ВОДИ № 1219 / 29.06.2015 г.

1. КЛИЕНТ: „СТРОЙКОН“ ЕООД, ГР. Гоце Делчев, ул. "Симеон Радев"
 бл.1, вх. Б, ет.4; МОЛ : г-н Мустафа Мейзинев;

(идентификация на клиента)

2. ОБЕКТ: ВОДИ ОТ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ :

Минерална вода от открит плувен басейн в хотел „Елеганс“ -
 с. Огняново, общ. Гърмен;

(наименование на контролирания обект)

3. ВИД НА ОБЕКТА: в употреба;

(нов и/или в употреба)

4. ОСНОВАНИЕ ЗА КОНТРОЛА: Заявка № 1407 / 25.06.2015 г.

(заявка/възлагателно писмо№.../дата.....договор№...../дата.....)

5. КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ : Микробно число, колиформи,
 Ешерихия коли, ентерококи, стафилококи.

6. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ :

- **метод за контрол:** БДС 17335:93
- **нормативни изисквания:** Инструкция № 34 на МЗ, ДВ.бр.82/1975г.,
 изм. и доп. ДВ.бр.18/ 02.03.1984г., изм.и доп. ДВ.бр.25/08.03.2002г.

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА

№ п о р е д	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод на контрола на показателя	Допуск на показателя	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)
1	Микробно число при 37 °C ± 1 °C	КОЕ/1cm ³	БДС 17335:93 т.6	До 100 КОЕ/1cm ³	0 КОЕ/1cm ³
2	Колиформи	НВЧ/100 cm ³	БДС 17335:93 т.7	0/100 cm ³	0 /100 cm ³
3	Ешерихия коли	НВЧ /100 cm ³	БДС 17335:93 т.7	0/100 cm ³	0/100 cm ³
4	Ентерококи	НВЧ/100 cm ³	БДС 17335:93 т.8	0/100 cm ³	0/100 cm ³
5	Стафилококи	НВЧ/30 cm ³	БДС 17335:93 т.9	0/30 cm ³	0/30 cm ³

8. ЗАБЕЛЕЖКИ :

Резултатите се отнасят само за контролираната проба.

ОКА не носи отговорност за извършеното пробонабиране.

Спазени са изискванията за специфичните условия на заобикалящата среда.

9. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ:

Везна електронна „KERN PCB” / идент. № WC071853/

Термометър цифров „EBRO” EBI 300 /дейта логер/

Термометър електроконтактен / идент. № 41 /

Термометър стъклен живачен контролен / идент. № 26 A/

(наименование, тип, идентификационен №.....)

ИЗВЪРШИЛИ КОНТРОЛА:

1. Кр. Станкова.....

2. инж. М. Димитрова.....

/ микробиолог

